

**Hlavní město Praha**  
**ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

**U S N E S E N Í**

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo 36/36  
ze dne 10.9.2026

*k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. DOT/61/04/019588/2026 s příjemcem dotace spolkem Sportovní klub Motorlet Praha, spolek*

**Zastupitelstvo hlavního města Prahy**

**I. s c h v a l u j e**

uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. DOT/61/04/019588/2026 ze dne 15. 4. 2026 se spolkem Sportovní klub Motorlet Praha, spolek, IČO: 00538663, se sídlem Radlická 298/105, Radlice, 150 00 Praha, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

**II. u k l á d á**

1. Radě HMP

1. Zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

Termín: 21.9.2026

Předkladatel: Rada HMP  
Tisk: Z-14277  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP

Stejnopis č.

## **Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. DOT/61/04/019588/2026**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

### **Hlavní město Praha**

se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1

zastoupené [redacted] ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu

Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „SML MHMP“)

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: [redacted], variabilní symbol 6141958826, specifický symbol: 00538663

(dále jen „poskytovatel“)

a

### **Sportovní klub Motorlet Praha, spolek**

sídlo (bydliště): Radlická 298/105, 150 00 Praha 5

zastoupený (zastoupená): [redacted] předseda klubu

IČO: 00538663

číslo bankovního účtu: [redacted]

(dále jen „příjemce“)

(dále jen „dodatek“).

### **I. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je úprava Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. DOT/61/04/019588/2026 uzavřené mezi smluvními stranami dne 15. 4. 2026 (dále jen „smlouva“), spočívající ve změně termínu dosažení stanoveného účelu dotace, termínu čerpání dotace, termínu předložení finančního vypořádání dotace a termínu pro vrácení nevyčerpané části dotace na základě žádosti příjemce ze dne 25. 8. 2026.

V souladu s Článkem V., odst. 3 smlouvy se dodatkem mění smlouva takto:

#### **A. Článek III. odst. 4, odst. 6, odst. 7 a odst. 9 smlouvy nově zní:**

4. Příjemce se zavazuje, že dosáhne stanoveného účelu dotace u Opatření II. (č. projektu 2026-210) nejpozději do 30. 6. 2027.

6. Příjemce se zavazuje vykazovat dotaci odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a použít ji k úhradě nákladů (výdajů) u Opatření II. (č. projektu 2026-210) vzniklých od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2027 a uhrazených od 1. 1. 2026 do 31. 7. 2027. Zároveň je povinen s ohledem na podmínku dle odst. 1 zajistit oddělené účetní sledování příjmů a výdajů aktivit souvisejících s účelem dotace.
7. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli řádné finanční vypořádání dotace dle podmínek uvedených v Programu, na formuláři „Finanční vypořádání dotace“, a to u Opatření II. (č. projektu 2026-210) nejpozději do 31. 7. 2027. Součástí finančního vypořádání dotace u Opatření II. bude ověřená kopie kolaudačního souhlasu nebo jiný dokument místně příslušného stavebního orgánu, pokud je vyžadován, v souladu s platnou legislativou podle typu projektu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že není dle platné legislativy vyžadován kolaudační souhlas, bude součástí finančního vypořádání dotace ověřená kopie předávacího protokolu stavby prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků a je schopno užívání. U Opatření II. poskytne v rámci finančního vypořádání dotace příjemce poskytovateli informace o dodavatelích u investičních akcí (konečných příjemcích dotací), a to minimálně název, IČO dodavatele a cenu předmětu plnění. Příjemce souhlasí s tím, že v souladu s usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/2 ze dne 23. 2. 2017 bude tato informace zveřejňována na internetových stránkách hl. m. Prahy [www.praha.eu](http://www.praha.eu).
9. Příjemce se zavazuje bezodkladně, vrátit u Opatření II. (č. projektu 2026-210) nejpozději do 31. 7. 2027 na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol 6141958826, specifický symbol 00538663 nevyčerpanou část dotace, případně část dotace, která přesahuje nejvyšší možnou spoluúcast poskytovatele, při využití dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy.

#### **B. Příloha č. 1 ke smlouvě nově zní:**

Celková výše poskytnuté dotace: 5 373 000 Kč, účelově vázáno podle žádosti evidované poskytovatelem pod č. j. S-MHMP 1079593/2025 (odbořem SML MHMP)

| Opatření | Č. proj.   | Částka       | Účel dotace                                                                                                                                                                       | Forma dotace / spoluúcast příjemce | Termín vypořádání dotace |
|----------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| II.      | 2026-210   | 1 960 000 Kč | Energetická optimalizace provozu plaveckého bazénu SK Motorlet Praha - instalace fotovoltaické elektrárny do 100 kWp, Plavecký bazén SK Motorlet Praha, Radlická 298/105, Praha 5 | investiční / 20%                   | 31. 7. 2027              |
| III.a.   | 3009/a-210 | 3 413 000 Kč | Plavecký bazén Sportovní klub Motorlet Praha, Radlická 298/105, Praha 5                                                                                                           | neinvestiční / 20%                 | 31. 1. 2027              |

#### **C. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změny.**

#### **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily a že všechna ujednání v něm obsažená odpovídají jejich svobodné vůli a neodporují zákonům ani dobrým mravům.
4. Dodatek je uzavírán elektronicky; je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické formě, k němuž smluvní strany připojí svůj elektronický podpis.
5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. ... ze dne ....
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí poskytovatel.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....  
poskytovatel

.....  
příjemce

## Důvodová zpráva

Materiál je Zastupitelstvu hl. m. Prahy předkládán na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2038 ze dne 7. 9. 2026 (příloha č. 3 důvodové zprávy) a žádosti spolku Sportovní klub Motorlet Praha, spolek o prodloužení termínu dosažení stanoveného účelu dotace plynoucího z Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. DOT/61/04/019588/2026. Žádost spolku tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy.

Spolku Sportovní klub Motorlet Praha, spolek byla usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/26 ze dne 26. 3. 2026 schválena v rámci Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2026 v opatření II. (Investice do sportovního zařízení) dotace na Energetická optimalizace provozu plaveckého bazénu SK Motorlet Praha – instalace fotovoltaické elektrárny do 100 kWp, Plavecký bazén SK Motorlet Praha, Radlická 298/105, Praha 5 v celkové výši 1 960 000 Kč. Spolek žádá dopisem ze dne 21. 8. 2026 (doručeno 25. 8. 2026) o prodloužení možnosti čerpání dotace do 30. 6. 2027.

S prodloužením termínu čerpání dotace souvisí také nutnost prodloužení termínů, dosažení stanoveného účelu dotace, termínu vypořádání dotace a termínu pro vrácení nevyčerpané části dotace.

Důvodem podání žádosti spolku Sportovní klub Motorlet Praha, spolek je pozdější dodání statického posudku (firma Schlieger až 13. 8. 2026, příloha č. 1 k důvodové zprávě) a v návaznosti na to následné provedení technicko-stavebního průzkumu konstrukcí střechy budovy, z důvodu posouzení bezpečnosti provozu budovy při zatížení sněhem v zimních měsících. Následně oslovil spolek specializované firmy, které přislíbily dodat podklady nejpozději do začátku listopadu 2026. Následná realizace v zimních měsících by nemusela vzhledem k povětrnostním podmínkám proběhnout řádně a v čas. Z toho důvodu žádá spolek o posunutí výše uvedených termínů.

V případě schválení bude změna, spočívající ve změně termínu dosažení stanoveného účelu dotace z 31. 12. 2026 na 30. 6. 2027, termínu čerpání dotace z 31. 12. 2026 na 30. 6. 2027, termínu vypořádání dotace z 31. 1. 2027 na 31. 7. 2027 a termínu pro vrácení nevyčerpané části dotace z 31. 1. 2027 na 31. 7. 2027, realizována uzavřením Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. DOT/61/04/019588/2026 dle přílohy č. 1 k usnesení. Původní znění dotační smlouvy tvoří přílohu č. 2 důvodové zprávy.

**Z výše uvedených důvodů je Zastupitelstvu hl. m. Prahy předkládán návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. DOT/61/04/019588/2026 se spolkem Sportovní klub Motorlet Praha, spolek, IČO: 00538663, se sídlem Radlická 298/105, Radlice, 150 00 Praha, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.**

Přílohy k důvodové zprávě:

Příloha č. 1 k důvodové zprávě – Žádost spolku Sportovní klub Motorlet Praha, spolek a odborný posudek statika

Příloha č. 2 k důvodové zprávě – Veřejnoprávní smlouva poskytnutí účelové dotace č. DOT/61/04/019588/2026

Příloha č. 3 k důvodové zprávě – Schválené usnesení Rady hl. m. Prahy



**Magistrát hl. m. Prahy**  
Odbor školství, mládeže a sportu  
[redacted] – ředitelka odboru  
Jungmannova 35/29  
110 00 Praha 1

V Praze dne 21.8.2026

**Žádost o prodloužení čerpání dotace - č. smlouvy DOT/61/04/019588/2026**

Vážená paní ředitelko,

dovoluji si Vás požádat o prodloužení možnosti čerpání dotace hl. m. Prahy ve výši 1 960 000 Kč. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením ZHMP č. 32/26 ze dne 26.3.2026 na energetickou optimalizaci provozu plaveckého bazénu SK Motorlet Praha – instalaci fotovoltaické elektrárny do 100 kWp.

Výkonný výbor spolku v rámci kompletace technické dokumentace před zahájením samotné realizace fotovoltaické elektrárny na střechu sportovní haly v Radlicích, posoudil statický posudek (přikládáme v příloze), který nám byl firmou Schlieger s.r.o. poskytnut až dne 13.8.2026. Statik doporučuje provést technicko-stavební průzkum konstrukcí střechy budovy pro zajištění následné bezpečnosti provozu sportoviště především v zimním období při sněhovém zatížení. Obratem bylo osloveno 6 firem zabývajících se touto problematikou. Nejbližší termín vyhotovení posudku skutečného stavu nosných konstrukcí haly byl stanoven na začátek listopadu 2026. Nepředvídatelné klimatické podmínky na konci roku 2026 nám nemusí umožnit panely na střechu umístit do 31.12.2026.

Na základě výše uvedeného Vás žádám o prodloužení čerpání dotace na projekt 2026-210 na základě uzavřené smlouvy č. DOT/61/04/019588/2026 nejpozději do 30.6.2027 a termínu předložení finančního vypořádání do 31.7.2027.

Předem Vám děkuji za kladné vyřízení této žádosti a věřím ve zdárnou realizaci našeho společného projektu rozvoje a modernizace sportovní infrastruktury na území hl. m. Prahy.

Se sportovním pozdravem

[redacted signature]

předseda klubu

Tel.: +

Mobil:

E-mail:

**Odborný posudek statika**

## **Posouzení stavu objektu pro instalaci FVE**

### **Sportovní hala - SPORT PARK RADLICE**

CZ-15000 Praha 5 - Radlice, Radlická 298/105

**Posouzení nového zatížení stávající konstrukce míčové haly FVE**



15/7/25/Godík

|  |         |  |
|--|---------|--|
|  | Tel.: + |  |
|  | Mobil:  |  |
|  | E-mail: |  |

Praha 15.7.2025

## Odborný posudek statika

Posouzení nového zatížení objektu míčové haly FVE

;


Předmět posudku: sportovní míčová hala  
Radlická 298/105  
CZ-15000 Praha 5 - Radlice

Objednatel: **SPORT PARK RADLICE**  
Radlická 298/105  
CZ-15000 Praha 5 - Radlice

posuzované části: statika objektu – ocelová sportovní hala

posudek provedl:   
Projektová a inženýrská kancelář  
Statika stavebních konstrukcí  
Líbeznická 335/29  
CZ-182 00 Praha 8

Posudek je proveden dle stavu dokumentace ke dni 15.7.2026 a obsahuje 16 stran.



v Praze dne 15.7.2026


**Podklady**

Podkladem pro zpracování posudku bylo místní šetření provedené dne 1.7.2026 a 15.7.2026 za účasti vedení Sport parku a zástupce dodavatele FV Schlieger. Projektová dokumentace sportovní haly je k dispozici v neúplném stavu. Výkresová dokumentace obsahuje jen část ocelových konstrukcí a není k dispozici žádná část stavebního řešení. Kopie předložené dokumentace není dostatečně čitelná. K výkresové dokumentaci není žádná technická zpráva, ani statický výpočet. Před několika lety bylo provedeno, dle sdělení pamětníků, doplnění tepelné izolace střešního pláště a nový hydroizolační povlak, asi bez ověření statiky stavby a bez zdokumentování provedených úprav. Během šetření nebyly prováděny žádné invazivní průzkumné práce ani měření. K účelům posudku byl předložen zatím zřejmě jen předběžný návrh sestav FV panelů s předběžným řešením montážních a stabilizujících prvků nosného systému FV panelů na střešní plášť.

**Popis**


Jedná se o jednodílnou ocelovou konstrukci sportovní haly o hlavních rozměrech konstrukce 35 x 28 m. Výška haly pod vazníkem je cca 4,5 m a celková výška haly nad podlahu je asi do 6 m. Hala má příhradové vazníky z členitých prutů, se spády střešních ploch ke středu podélné osy haly a tvoří tím vnitřní odtokový žlab. Po obvodu jsou potom nízké oplechované atiky. Sloupy haly jsou obdélníkové krabice s náběhem k vetknutí sloupů do základů, ve zhlaví jsou potom proti spodku úzké. Tyto krabíkové sloupy haly jsou pevně vetknuté do základů a zakotvené do plošných železobetonových základů. Příhradové vazníky jsou na těchto sloupech kloubově uloženy s převisy na obě strany. Ve střešní rovině a rovině podhledu jsou zavětrovací ocelové členěné prvky. Podélné zavětrování vetknutých sloupů haly u podélných stěn jsou z asi ocelových táhel a nejsou na stavbě nikde viditelné, patrně budou v zazděných částech stěn. Čelní stěny jsou neznámé konstrukce na betonových sloupech doplněné prosklením do kovového roštu. Opláštění střechy, respektive původní skladba střešního pláště není známá, ani nijak zdokumentována. Na spodním lici střešního pláště jsou viditelné jakési panely z nějakých izolačních desek, vložených pravděpodobně do plechových U-profilů. Šířka těchto panelů je cca 300 mm. Na tuto původní skladbu pláště bylo provedeno doplňkové zateplení a nová hydroizolační PVC folie. Parametry tohoto dodatečného zateplení nejsou známy, ani zdokumentovány. Opláštění stěn je provedeno jako zasklení do kovových profilů a v kombinaci s vyzdívkami. K tomuto celému systému není žádná stavební dokumentace, ani technické parametry. Není k dispozici ani technická zpráva s popisem konstrukcí a skaldeb obvodových stěn a střešního pláště.

## Púdorys střechy




## Zavětrování v pohledu


## ROVINA PODHLEDU



# ŘEZ M-M



### Podélné řezy a pohled na podélné zavětrování



Kvalita použitých železobetonových prvků, zdíva a základů není známá. Použité ocelové prvky jsou zřejmě z oceli S237.

|  |                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------|
|  | Tel.: [REDACTED]<br>Mobil: [REDACTED]<br>E-mail: [REDACTED] |
|--|-------------------------------------------------------------|

**Zatížení**

Klimatická zatížení:

Sníh, I. oblast,  $s_k = 0,70 \text{ kN/m}^2$ .

Vítr, II. oblast,  $v_b = 25,00 \text{ m/s}$ .

Užité zatížení na střeše - kategorie H,  $0,75 \text{ kN/m}^2$  (nepřístupné plochy, přístup pouze osamělých osob). Při návějích se neuplatní.

Technologie na podvěsech, VZT, osvětlení  $0,15 \text{ kN/m}^2$

Podhled asi FEAL + minerál -  $0,25 \text{ kN/m}^2$

Plošné zatížení od FVE -  $0,15 \text{ kN/m}^2$  - předběžný odhad

**Normy**

ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991 - Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1992 - Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1993 - Navrhování ocelových konstrukcí

**Účel posudku**

Objednatel požaduje namátkovou kontrolu stavu objektu a jeho případného nového přitížení, vzhledem k přípravě na montáž FV panelů.

**Nález**

**Prohlídka předložené projektové dokumentace**

Dokumentace obsahuje několik základních výkresů pouze ocelové konstrukce, kde mnohé výkresy schází. Dokumentace je neúplná, neobsahuje zejména stavební část, technickou zprávu, neobsahuje ani statický výpočet. Dle namátkové kontroly a technického odhadu odpovídá předložená dokumentace provedení stavby možná jen přibližně. Bez takovýchto základních parametrů stavby z dokumentace pro provedení stavby nelze provádět žádné kontrolní úkony, pouze lze připravit přibližné odhady na základě zkušenosti posuzovatele.

#### **Prohlídka objektu**

Veškeré uvažované zatížení v době šetření bylo zcela minimální. Návrhová zatížení od účinků větru a zatížení sněhem nebyla aktuálně působící, ani významná. Na konstrukci nebyly při ohledání patrné žádné průhyby, ani natočení. Jinak byl objekt shledán bez problémů, nebo nálezů. Namátkovou kontrolou nebyly zjištěny žádné místa zatékání, nebo místa napadená korozí. Posuny, nebo deformace hlavních prvků haly nebyly pozorovány, geometrie všech pozorovaných prvků odpovídá pravděpodobně ideálnímu projektovanému stavu. Velká část konstrukcí je ale nepřístupná, nebo obtížně

přístupná. Prostory mezi střešním pláštěm a podhledem haly svoji povahou nevykazují žádné mimořádné stavy zatížení, od nesprávně skladovaného materiálu, nebo zašpinění a podobně. Úklid, omezení a kontrola toho, co zde může být umístěno ale doporučuji, kvůli případnému přístupu v krizových chvílích.

## Posouzení

### Objekt haly

Přesné datum instalace stavby není známo, v předložené dokumentaci je uvedeno datum asi květen 1967, instalace stavby ale bude asi pozdější. Přesto lze konstatovat, že objekt tedy funguje bez problémů a opravných zásahů skoro cca 60 let. Současné vedení a údržba spravuje stavbu posledních cca 20 let bez problémů s hlavní nosnou konstrukcí při běžném užívání a všech povětrnostních událostech v průběhu dosavadní životnosti. Za dobu užívání stavby nebyl zaznamenán žádný incident s přetížením konstrukce při povětrnostních událostech. Konstrukce haly je poměrně veliký komplexní systém, který není možno bez značných finančních a časových nároků podrobně zaměřit a vypracovat buď podrobnou dokumentaci se statickým výpočtem, nebo i nějakou jednodušší variantu dokumentace s výpočty. V každém případě je zjišťování potřebných parametrů této stavby, to je geometrie systémů a průřezy se všemi parametry pro vytvoření úplných, nebo i dílčích modelů geometrie a pro statické výpočty velmi náročný úkol, který zatím nebyl z finančních důvodů požadován. Rovněž případě je možno konstatovat, že dosud byla nosná funkce haly ve všech dosud známých případech provozu a zatížení zcela bezpečná, bez pozorovaných deformací a dynamických jevů.

### Instalace FV panelů 210R TOPCON BIFACIAL


Instalace FV panelů bude provedena na střešní plášť přímým natavením zvláštních patek na PVC folii a fixaci nosného rástu rástru ze standardních hliníkových profilů. Montáž bude provedena jako jednostranné zatížení střechy na ploše přivrácené k jihu.

Vlastní váha panelů: 26,6 kg

Rozměry panelů: 1,96 x 1,134 m

plošná hmotnost: 11,97 kg/m<sup>2</sup>

Plošná hmotnost instalace rozpočtená na rovinu střechy: do 15,0 kg/m<sup>2</sup>



## 210R TOPCON BIFACIAL


SPDGxxx-N108R12

480~505W

- Double glass
- Black frame
- Bifacial Transparent

25 Yr quality guarantee | 30 Yr power warranty

■ SUNPRO TOPCon module (Additional value from 30-year warranty)  
■ Common module



### WARRANTY & GUARANTEE

Linear output power guarantee  
25 years: 89.4% power output  
30 years: 87.4% power output



### WITHSTAND STRONG

Snow load 5400Pa  
Wind load 2400Pa



### PID RESISTANCE

Power positive tolerance:  
0~-5W  
The attenuation probability of  
PID phenomenon is  
minimized through battery  
production technology  
optimization and material control



### R&D AND PRODUCTION

Advanced production line.  
Bifaciality>80%, effectively  
improves backside power  
generation. The leading  
solar cell cutting process  
and multi busbar design  
with SUNPRO Technology.



### HIGH EFFICIENCY

N-type. Components have  
better reliability and  
lower LID/LETID attenuation.  
Efficiency can reach  
22.72%. Excellent low light  
performance. Higher power  
output under the conditions  
of haze, overcast, etc.

[www.sunpropower.com](http://www.sunpropower.com)

Tel.:

Mobil:

E-mail:

Electrical parameters at standard test conditions (STC:AM=1.5, 1000W/m<sup>2</sup>, Cells Temperature 25°C)

| Typical type                            | 480W           | 485W  | 490W  | 495W  | 500W  | 505W  |
|-----------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Max power(P <sub>max</sub> )            | 480            | 485   | 490   | 495   | 500   | 505   |
| Max power voltage(V <sub>mp</sub> )     | 32.42          | 32.66 | 32.91 | 33.14 | 33.38 | 33.6  |
| Max power current(I <sub>mp</sub> )     | 14.81          | 14.85 | 14.89 | 14.94 | 14.98 | 15.03 |
| Open circuit voltage(V <sub>oc</sub> )  | 36.96          | 39.24 | 39.49 | 39.75 | 40.01 | 40.24 |
| Short circuit current(I <sub>sc</sub> ) | 15.66          | 15.7  | 15.75 | 15.79 | 15.83 | 15.88 |
| Module Efficiency(%)                    | 21.60          | 21.82 | 22.05 | 22.27 | 22.50 | 22.72 |
| Max system voltage                      | DC 1500V (TUV) |       |       |       |       |       |
| Maximum Series Fuse Rating              | 30A            |       |       |       |       |       |


## Electrical Characteristics with 15% Rear Side Power Gain

| Front power P <sub>max</sub> /W | 480W  | 485W   | 490W  | 495W   | 500W  | 505W   |
|---------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| Total power P <sub>max</sub> /W | 552   | 557.75 | 563.5 | 569.25 | 575   | 580.75 |
| V <sub>mp</sub> /V(Total)       | 32.42 | 32.66  | 32.91 | 33.14  | 33.38 | 33.60  |
| I <sub>mp</sub> /A(Total)       | 17.03 | 17.09  | 17.12 | 17.18  | 17.23 | 17.28  |
| V <sub>oc</sub> /V(Total)       | 36.96 | 39.24  | 39.49 | 39.75  | 40.01 | 40.24  |
| I <sub>sc</sub> /A(Total)       | 18.01 | 18.06  | 18.11 | 18.16  | 18.20 | 18.25  |

Electrical parameters at NMOT test conditions  
(Irradiance 800W/m<sup>2</sup>, Ambient temperature 20°C, AM 1.5 Wind Speed 1m/s)

| Typical type                            | 480W  | 485W  | 490W  | 495W  | 500W  | 505W  |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Max power(P <sub>max</sub> )            | 361.8 | 365.8 | 370   | 374   | 378.1 | 382.2 |
| Max power voltage(V <sub>mp</sub> )     | 30.40 | 30.70 | 30.90 | 31.10 | 31.40 | 31.60 |
| Max power current(I <sub>mp</sub> )     | 11.89 | 11.93 | 11.97 | 12.01 | 12.04 | 12.06 |
| Open circuit voltage(V <sub>oc</sub> )  | 36.80 | 37.10 | 37.40 | 37.60 | 37.80 | 38.10 |
| Short circuit current(I <sub>sc</sub> ) | 12.61 | 12.64 | 12.68 | 12.72 | 12.75 | 12.79 |

## DIMENSIONS AND STRUCTURE



## Mechanical Data

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions      | 1960×1134×30mm                                                                             |
| Weight          | 26.6 kg                                                                                    |
| Glass           | (F)2.0mm ultra clear embossed double layer colorless glass<br>(B)2.0mm semi-tempered glass |
| Output cables   | 4mm <sup>2</sup> , symmetrical lengths 1100mm                                              |
| Connectors      | MC4 compatible IP68                                                                        |
| Cell type       | Mono-Crystalline, N type Bifacial, 105mm×162.2mm                                           |
| Number of cells | 108cells ( Half-Cell )                                                                     |

## Temperature Characteristics

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Temp.Coeff.of I <sub>sc</sub> (TK I <sub>sc</sub> )   | 0.045%/°C |
| Temp.Coeff.of V <sub>oc</sub> (TK V <sub>oc</sub> )   | -0.25%/°C |
| Temp.Coeff.of P <sub>max</sub> (TK P <sub>max</sub> ) | -0.30%/°C |
| Operating temperature                                 | -40~+85°C |
| Normal operating cell temperature                     | 45±2°C    |


## Packing Configuration

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Container             | 40'HQ |
| Pieces per pallet     | 36    |
| Pallets per container | 24    |
| Pieces per container  | 864   |

## Tests, Certifications and Warranties


|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Standard tests                      | IEC 61215, IEC 61730                                            |
| System certs                        | ISO 9001, ISO14001, ISO45001                                    |
| Certifications                      | TUV, CE, WEEE                                                   |
| Extreme wind and snow loads testing | Withstand extreme wind(2400 Pascal) and snow loads(5400 Pascal) |
| Power tolerance                     | 0~+5W                                                           |
| Junction box                        | IP 68                                                           |
| Warranties                          | 25 years product warranty and 30 years 87.4% of power           |

## I-V CHARACTERISTICS AT DIFFERENT IRRADIATION

ADD.: QINGGANG TECHNOLOGICAL IND. ZONE, YUHUAN CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA  
TEL: +86 0576-80730900 E-MAIL: info@sunpropower.com WEBSITE: www.sunpropower.com

\*All data may have a lag, for reference only. Sunpro has the final right of interpretation.

**SPORTOVNÍ KLUB MOTORLET PRAHA**  
 Radlická 298/105, 150 00, Czech Republic | 3. 7. 2026



PŘEHLED SYSTÉMU

 199

 1

 100

VÝSLEDKY SIMULACE

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 99,50 kWp                                                                           | 85,84 kW                                                                            | 94,46 MWh                                                                           | 48,46 t                                                                              | 2 226                                                                                 |
|  |  |  |  |  |
| 85,35 kW                                                                            | 95 %                                                                                | 90,00 kW                                                                            | 88 %                                                                                 | 949 kWh/kWp                                                                           |

## Závěrem

Pro přesnější posouzení nosných konstrukcí by bylo zapotřebí provést kompletní zaměření stavu nosných konstrukcí, včetně ověření všech rozměrů použitých ocelových průřezů. Následně by pak mohl být proveden kontrolní statický výpočet. To však z důvodů finanční na časové náročnosti těchto úkonů provedeno zatím nebude. Situaci s požadovanou montáží FVE lze dočasně vyřešit jen omezením mimořádného zatížení sněhem, respektive sněhovými návěji. V případě, montáže FV panelů na střešní plášť, musí být zajištěno omezení a kontrola zatížení střechy sněhovými návěji, nebo námrazou. Základní předpoklad umožňující montáž těchto FV panelů na objekt je to, že dříve, než by se dosáhlo předpokládaného normového zatížení sněhem, nebo námrazou, dle normy to je  $0,70 \text{ kN/m}^2$ , ve všech možných uvažovaných kombinacích zatížení, bude toto zatížení odstraněno odklizením. Tím bude s určitou rezervou uvolněno místo pro zatížení FV panelů v hodnotě  $0,15 \text{ kN/m}^2$ . Při hodnocení zatížení sněhem je nutno vycházet z toho, že déle ležící sníh vždy podstatně ztěžkne proti původnímu stavu absorpci vzdušné vlhkosti, nebo případným deštěm do ležících návějí. Odklizení nadměrných návějí sněhu, případně námrazy musí proto být zajištěno co nejdříve ( pouze v hodinách prodlení ) v dostatečné míře následujícím způsobem a opatřeními:

- provozním řádem připraveným vedením Sport parku pro zimní období
- pověřeným a poučeným personálem, při mimořádných sněhových podmínkách, a to vždy bezodkladně.
- Pro odklizení sněhu musí být připraven vhodný přístupový systém, jako žebříky s dalšími prvky
- Nutno připravit záchytný systém speciálně instalovaný a certifikovaný pro tyto podmínky pro bezpečné uvázání při pohybu po těchto střešních plochách
- dalšími mechanickými prostředky, jako plošiny, manipulátory a podobně určenými pro práci osob.
- pro tyto účely musí být vypracován plán likvidace nadměrného zatížení sněhem, kde budou určeny osoby proškolené a seznámené s podmínkami likvidace této události a připravené tento zásah organizovaně provést vybranými prostředky.
- plochy okolo tohoto objektu s FV musí být vždy na sezónu připraveny a uvolněny pro přístup techniky, shoz sněhu a námrazy.
- Na střeše není dovoleno skladovat žádný materiál a během oprav a montáží je nutno zamezit jakémukoliv hromadění materiálu.

|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
|  | Tel.: [REDACTED]   |  |
|  | Mobil: [REDACTED]  |  |
|  | E-mail: [REDACTED] |  |

- Pro kontrolu stavu zatížení střešní konstrukce doporučuji zavést pravidelné sledování průhybu deformací střešní konstrukce haly v několika bodech například laserovým zaměřovačem HILTI PD-E s měřícím hrotem PDA 72.

Pokud to bude zapotřebí, budou takováto mimořádná povětrnostní zatížení a s tím spojené problémy konzultovány se statikem. V každém případě je doporučeno provést výhledově geometrické zaměření a stavebně technický průzkum tak, aby mohla být provedena náhradní dodatečná dokumentace se statickým výpočtem, kterým budou zkontrolovány reálné rezervy nosných konstrukcí haly. Závěrem lze konstatovat tedy to, že nabízenou instalaci fotovoltaických panelů lze na této střeše provést za podmínek zajištění odklizení nadměrné sněhové pokrývky, náměji a námrazy a při zamezeném skladování materiálu při instalaci a údržbě na střeše tohoto objektu.

#### **Kontrola a údržba**


Pro správu, kontrolu a údržbu ocelových konstrukcí je v ČR platná norma ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. Tato norma upravuje povinnosti majitelů a správců staveb s ocelovou nosnou konstrukcí. Tato norma uvádí požadavky na kontrolu a údržbu ocelových konstrukcí a doplňuje ustanovení souvisejících norem o problematiku, která v nich není obsažena. Dále uvádí i požadavky a povinnosti pro majitele a správce na projektovou dokumentaci a na situaci, kdy není žádná, nebo jen nedostatečná projektová dokumentace k dispozici.

[REDACTED]

15/07/2026 [REDACTED]

Tel.:  
Mobil:  
E-mail:

### Situace objektu haly




Tel.:

Mobil:

E-mail:

## Pohled shora





## **Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace č. DOT/61/04/019588/2026**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

### **Hlavní město Praha**

se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1

zastoupeně [redacted] ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu

Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „SML MHMP“)

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: [redacted] variabilní symbol 6141958826, specifický symbol: 00538663

(dále jen „poskytovatel“)

a

### **Sportovní klub Motorlet Praha, spolek**

sídlo (bydliště): Radlická 298/105, 150 00 Praha 5

zastoupený (zastoupená): [redacted] předseda klubu

IČO: 00538663

číslo bankovního účtu: [redacted]

(dále jen „příjemce“)

(dále jen „smlouva“).

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele ve výši 5 373 000 Kč (slovy pět milionů třístadesát tisíc korun českých) (dále jen „dotace“) příjemci na realizaci projektu/projektů (akce/akcí) blíže specifikovaných v žádosti č. j. S-MHMP 1079593/2025 a uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „účel“).
2. Dotace je poskytována v rámci Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2026 schváleného usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2049 ze dne 8. 9. 2025 (dále jen „Program“).
3. Poskytnutí dotace kumulativně nenaplní znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU a dotace nezakládá veřejnou podporu.

### **Článek II.**

#### **Práva a povinnosti poskytovatele.**

1. Poskytovatel se zavazuje převést dotaci na účet příjemce nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu s výpovědní dobou 14 kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena příjemci, a to v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 správního řádu. Nepřevezme-li příjemce výpověď nebo její doručení zmaří, je postupováno dle § 24 správního řádu. Okamžikem doručení výpovědi je příjemce povinen ukončit



čerpání dotace poskytnuté dle této smlouvy a vrátit nevyčerpanou část dotace poskytovateli na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

3. Informační povinnost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) účinného od 25. května 2018 je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace uveřejněné na portálu [www.praha.eu](http://www.praha.eu), a to na adrese: [http://www.praha.eu/jnp/cz/o\\_meste/magistrat/gdpr/index.html](http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html)

### **Článek III.**

#### **Práva a povinnosti příjemce**

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít pouze k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy a v souladu s Programem. Dotace je určena na úhradu ztrátových nákladů a nesmí být použita k vytváření zisku a jmění. Příjemce je povinen vrátit část dotace, která by po zohlednění veškerých příjmů na účel nesplňovala podmínky předchozí věty. Dotace nesmí být Příjemcem přenesena či postoupena na jiný subjekt.
2. Příjemce se zavazuje u Opatření I. převést Dotaci jednotlivým realizátorům v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy do 30 dnů od přijetí.
3. Příjemce se zavazuje dotaci používat hospodárně, efektivně a účelně a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě a v Programu.
4. Příjemce se zavazuje, že dosáhne stanoveného účelu dotace do 31. 12. 2026.
5. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dojde-li k naplnění stanovených podmínek, zejména pak uvedených v § 4 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek.
6. Příjemce se zavazuje vykazovat dotaci odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a použít ji k úhradě nákladů (výdajů) vzniklých od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 a uhrazených od 1. 1. 2026 do 31. 1. 2027. Zároveň je povinen s ohledem na podmínku dle odst. 1 zajistit oddělené účetní sledování příjmů a výdajů aktivit souvisejících s účelem dotace.
7. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli řádné finanční vypořádání dotace dle podmínek uvedených v Programu, na předepsaném formuláři nejpozději do 31. 1. 2027. Součástí finančního vypořádání dotace u Opatření II. bude ověřená kopie kolaudačního souhlasu nebo jiný dokument místně příslušného stavebního orgánu, pokud je vyžadován, v souladu s platnou legislativou podle typu projektu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že není dle platné legislativy vyžadován kolaudační souhlas, bude součástí finančního vypořádání dotace ověřená kopie předávacího protokolu stavby prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků a je schopno užívání. U Opatření II. poskytne v rámci finančního vypořádání dotace příjemce poskytovateli informace o dodavatelích u investičních akcí (konečných příjemcích dotací), a to minimálně název, IČO dodavatele a cenu předmětu plnění. Příjemce souhlasí s tím, že v souladu s usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/2 ze dne 23. 2. 2017 bude tato informace zveřejňována na internetových stránkách hl. m. Prahy [www.praha.eu](http://www.praha.eu). Součástí finančního vypořádání dotace u Opatření IV. bude výsledková listina aktuálního ročníku akce, popřípadě seznam účastníku akce, která bude obsahovat jména, příjmení a ročník narození účastníků.
8. Příjemce se zavazuje, že ve svém účetnictví řádně zaúčtuje příjmy a náklady akce, že poskytovateli vyúčtuje pouze účetní doklady související s využitím dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy spolu se stanovenou výší spoluúčasti a že předložené účetní doklady nebudou použity k finančnímu vypořádání jiné dotační podpory.
9. Příjemce se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 31. 1. 2027, vrátit na účet poskytovatele č. [REDAKCE], variabilní symbol 6141958826, specifický symbol 00538663 nevyčerpanou část dotace, případně část dotace, která přesahuje nejvyšší možnou spoluúčast poskytovatele, při využití dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy.
10. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů je poskytovatel oprávněn provádět průběžnou a následnou kontrolu využití dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy, ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace, včetně výsledků, kterých bylo dosaženo. Ke kontrole je

příjemce povinen umožnit ověření využití dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy a předložit poskytovateli veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace.

11. Příjemce se zavazuje, že strpí dohlídku využití dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy; při pořádání akce příjemce oznámí poskytovateli nejpozději s 14denním předstihem změnu termínu či místa jejího konání a zástupci poskytovatele pak umožní na akci volný vstup.
12. Příjemce se zavazuje dodržovat podmínky propagace hl. m. Prahy v souladu s podmínkami Programu.
13. Příjemce se zavazuje bez zbytečných odkladů písemně oznámit poskytovateli veškeré změny údajů uvedených ve formuláři žádosti, ve smlouvě a v projektu evidovaném poskytovatelem nebo jiné skutečnosti, které mají vliv na realizaci účelu, dojde-li k nim v době účinnosti této smlouvy.
14. Je-li příjemcem právnická osoba, u které v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně nebo zrušení s likvidací, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli, přičemž v případě přeměny práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu, nerozhodne-li poskytovatel ve lhůtě 1 měsíce od oznámení jinak, a v případě zrušení s likvidací je příjemce povinen vrátit dotaci poskytovateli do 14 kalendářních dnů na číslo účtu poskytovatele uvedené ve smlouvě.
15. Příjemce dotace se tímto zavazuje, že veškeré dokumenty, které předloží poskytovateli dotace, budou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) účinným od 25. 5. 2018.
16. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména se jedná o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a odvody za porušení rozpočtové kázně). Příjemce současně prohlašuje, že se nenachází v úpadku či likvidaci a pokud se tak stane, bude postupovat v souladu se smlouvou. Příjemce dále prohlašuje, že nebyl v posledních 5 letech před podáním žádosti pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Je-li členem statutárního orgánu příjemce právnická osoba, musí podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak také každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu příjemce.
17. Příjemce se zavazuje oznámit poskytovateli každou sankci uloženou mu příslušným orgánem (správním, soudním) za porušení povinností při realizaci účelu dle článku I. odst. 1 této smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení sankce.

#### **Článek IV. Sankční ustanovení**

1. Pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou, Programem, právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem EU neoprávněně použije nebo zadrží dotaci, je povinen na základě platebního výměru provést odvod za porušení rozpočtové kázně, případně jeho část v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu poskytovatele podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. V případě prodlení s jeho vrácením je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech.
2. Poskytovatel vymezuje v souladu s ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech podmínky, jejichž porušení příjemcem považuje za méně závažné. Výše nižších odvodů je stanovena takto:
  - a) neproběhne-li finanční vypořádání dotace dle čl. III. odst. 7 smlouvy ve stanovené lhůtě, nebude předáno řádně, nebude obsahovat požadované náležitosti nebo bude obsahovat nesrovnalosti odvod ve výši 10 % z celkové výše dotace;
  - b) za nedodržení povinnosti propagace hl. m. Prahy dle čl. III odst. 12 Smlouvy odvod ve výši 10 % z celkové výše dotace;
  - c) neoznámení změny identifikačních údajů příjemcem ve výši 10 % z celkové výše dotace;
  - d) neoznámení udělení sankce dle článku III. odst. 17 této smlouvy, odvod ve výši 10 % z celkové výše dotace;

- e) uvedení nepravdivých skutečností v žádosti o poskytnutí dotace nebo stanovení její výše, předložení nepravdivých dokladů či čestných prohlášení, které byly součástí žádosti o poskytnutí dotace, odvod až do výše 95 % z celkové výše dotace;
- f) bude-li vydáno pravomocné rozhodnutí soudu či přestupkového orgánu konstatující, že při realizaci účelu dotace byl spáchán nenávisně motivovaný trestný čin či přestupek, za jehož spáchání je odpovědný příjemce či člen statutárního orgánu příjemce anebo jiná osoba ve vedoucím postavení v rámci příjemce, která je oprávněna jménem nebo za tuto právnickou osobu jednat, anebo osoba ve vedoucím postavení v rámci příjemce, která u této právnické osoby vykonává řídicí nebo kontrolní činnost; za toto porušení rozpočtové kázně, může být uložen odvod až ve výši 95 % výše dotace.
3. Příjemce je povinen při odvodu uvádět jako variabilní symbol č. 6141958826 a specifický symbol 00538663.

### **Článek V. Závěrečná ustanovení**

1. Příjemce prohlašuje, že je seznámen s Programem, zavazuje se jej dodržovat a řídit se jeho jednotlivými ustanoveními. Není-li výslovně u jednotlivého ustanovení smlouvy uvedeno jinak, týkají se ustanovení smlouvy dotací poskytnutých v rámci všech Opatření Programu.
2. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona o rozpočtových pravidlech, občanského zákoníku a dále pak příslušnými ustanoveními správního řádu.
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že všechna ujednání v ní obsažená odpovídají jejich svobodné vůli a neodporují zákonům ani dobrým mravům.
7. Smlouva je vyhotovena ve třech autorizovaných stejnopisech, z nichž příjemce obdrží jeden a poskytovatel dva stejnopisy. Autorizace se provede připojením otisku úředního razítka k podpisu poskytovatele. V případě, že bude smlouva uzavřena v elektronické podobě, obdrží každá ze stran její originální elektronický obraz opatřený elektronickými podpisy.
8. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 32/26 ze dne 26. 3. 2026.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami v případě dotace do výše 50 tis. Kč, v případě dotace nad 50 tis. Kč nabývá smlouva platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí poskytovatel.

V Praze dne

V Praze dne

.....  
poskytovatel

Digitálně podepsal  
.....  
příjemce

**Příloha č. 1 ke smlouvě  
č. DOT/61/04/019588/2026**

**Celková výše poskytnuté dotace: 5 373 000 Kč, účelově vázáno podle žádosti evidované poskytovatelem pod č. j. S-MHMP 1079593/2025 (odborem SML MHMP)**

| <b>Opatření</b> | <b>Č. proj.</b> | <b>Částka</b> | <b>Účel dotace</b>                                                                                                                                                                | <b>Forma dotace /<br/>spoluúčast<br/>příjemce</b> | <b>Termín<br/>vypořádání<br/>dotace</b> |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| II.             | 2026-210        | 1 960 000 Kč  | Energetická optimalizace provozu plaveckého bazénu SK Motorlet Praha - instalace fotovoltaické elektrárny do 100 kWp, Plavecký bazén SK Motorlet Praha, Radlická 298/105, Praha 5 | investiční /<br>20%                               | 31. 1. 2027                             |
| III.a.          | 3009/a-<br>210  | 3 413 000 Kč  | Plavecký bazén Sportovní klub Motorlet Praha, Radlická 298/105, Praha 5                                                                                                           | neinvestiční /<br>20%                             | 31. 1. 2027                             |

**Hlavní město Praha**  
**ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

**U S N E S E N Í**

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo 2038  
ze dne 7.9.2026

*k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. DOT/61/04/019588/2026 s příjemcem dotace spolkem Sportovní klub Motorlet Praha, spolek*

**Zastupitelstvo hlavního města Prahy**

**I. s c h v a l u j e**

uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. DOT/61/04/019588/2026 ze dne 15.4.2026 se spolkem Sportovní klub Motorlet Praha, spolek, IČO: 00538663, se sídlem Radlická 298/105, Radlice, 150 00 Praha, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

**II. u k l á d á**

**1. Radě HMP**

1. Zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

Termín: 21.9.2026

Předkladatel: Rada HMP  
Tisk: Z-14277  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP